

平成27年度下半期(2015/11~2016/3)3階(AUC-E31&E32系統)中型動物等飼育・実験区域 温湿度データ

室名 (用途)	収集年/月	2015/11	2015/12	2016/1	2016/2	2016/3	備考
	レコードポイント数(30分毎記録)	1291	1485	1487	1392	1488	
ウサギ飼育室 温度 (ACU-E31系統 温湿度設定室)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	23.6 – 25.1	21.4 – 28.9	22.6 – 30.1	20.9 – 29.4	22.6 – 29.4	ACU-E31系 統温湿度 設定代表室
	室温中央値(°C)	24.5	22.8	22.8	22.8	22.8	
	室温最頻値(°C)	24.5	22.8	22.8	22.8	22.8	
	平均温度(°C)±標準偏差	24.5 ± 0.1	23.0 ± 0.9	23.6 ± 2.0	23.3 ± 1.4	22.9 ± 0.8	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	30 – 100	24 – 89	17 – 56	22 – 84	26 – 79	
	湿度中央値(°C)	56	39	33	37	41	
	湿度最頻値(°C)	100	31	31	31	36	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	60 ± 20	42 ± 12	36 ± 7	40 ± 11	45 ± 11	
マームセット飼育室 (ACU-E32系統 温湿度設定室)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	26.2 – 28.2	25.0 – 31.4	27.6 – 33.8	24.5 – 32.3	27.6 – 32.3	ACU-E32系 統温湿度 設定代表室
	室温中央値(°C)	27.7	27.8	27.8	27.8	27.7	
	室温最頻値(°C)	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	
	平均温度(°C)±標準偏差	27.7 ± 0.1	27.8 ± 0.3	28.2 ± 1.4	27.9 ± 0.8	27.8 ± 0.4	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	27 – 98	22 – 100	14 – 98	19 – 100	23 – 100	
	湿度中央値(°C)	51	47	46	50	52	
	湿度最頻値(°C)	41	41	40	41	46	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	55 ± 14	53 ± 16	53 ± 17	55 ± 17	58 ± 17	
イクブツ飼育室4 (カニクイザル)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	22.9 – 25.1	21.3 – 29.5	21.3 – 30.9	21.3 – 30.2	22.0 – 29.6	ACU-M31系 統
	室温中央値(°C)	24.2	22.2	22.0	22.4	22.6	
	室温最頻値(°C)	24.2	22.2	21.9	22.3	22.7	
	平均温度(°C)±標準偏差	24.1 ± 0.3	22.4 ± 1.1	23.0 ± 2.5	22.9 ± 1.7	22.7 ± 0.8	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	34 – 100	28 – 88	17 – 62	21 – 81	27 – 74	
	湿度中央値(°C)	62	45	39	39	41	
	湿度最頻値(°C)	57	37	38	41	37	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	64 ± 17	47 ± 11	41 ± 7	41 ± 9	44 ± 9	
/	最低温度(°C)–最高温度(°C)	–	–	–	–	–	
	室温中央値(°C)						
	室温最頻値(°C)						
	平均温度(°C)±標準偏差	±	±	±	±	±	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	–	–	–	–	–	
	湿度中央値(°C)						
	湿度最頻値(°C)						
	平均湿度(%RH)±標準偏差	±	±	±	±	±	
備考	データ記録開始前	11月4日0:00より記録。11月14日電気設備点検につき記録の欠落あり	12月8日に記録の欠落あり	1月27日に記録の欠落あり			

平成27年度下半期(2015/11~2016/3)3階(AUC-M31系統)その他げっ歯目動物飼育・実験区域 温湿度データ

室名 (用途)	収集年/月	2015/11	2015/12	2016/1	2016/2	2016/3	備考
	レコードポイント数(30分毎記録)	1291	1486	1487	1392	1488	
臨時飼育室	最低温度(°C)-最高温度(°C)	21.2 - 25.7	21.1 - 25.9	21.5 - 24.0	22.0 - 23.7	22.1 - 25.0	
	室温中央値(°C)	23.0	22.7	22.4	22.4	22.7	
	室温最頻値(°C)	22.9	22.6	22.5	22.3	22.6	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.3 ± 0.8	22.7 ± 0.5	22.4 ± 0.4	22.5 ± 0.3	22.8 ± 0.4	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	35 - 100	21 - 100	19 - 89	23 - 84	25 - 76	
	湿度中央値(°C)	63	58	35	46	45	
	湿度最頻値(°C)	50	100	29	47	45	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	65 ± 16	61 ± 25	38 ± 11	46 ± 9	45 ± 10	
機材洗浄室	最低温度(°C)-最高温度(°C)	21.2 - 24.6	20.9 - 24.0	21.1 - 24.8	21.7 - 25.0	21.8 - 23.6	
	室温中央値(°C)	22.8	22.2	22.0	22.1	22.3	
	室温最頻値(°C)	22.6	22.2	22.0	22.0	22.2	
	平均温度(°C)±標準偏差	22.9 ± 0.7	22.2 ± 0.3	22.1 ± 0.7	22.1 ± 0.5	22.4 ± 0.3	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	41 - 100	25 - 100	23 - 91	27 - 91	28 - 84	
	湿度中央値(°C)	77	63	38	49	48	
	湿度最頻値(°C)	100	100	31	50	49	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	77 ± 17	66 ± 26	42 ± 12	49 ± 10	48 ± 11	
飼育室1 (ハムスター・ スナネズミ) (温湿度設定室)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	21.2 - 25.6	20.3 - 27.2	22.7 - 24.3	22.9 - 23.5	22.7 - 25.2	ACU-M31系 統温湿度 設定代表室
	室温中央値(°C)	23.1	23.1	23.2	23.2	23.1	
	室温最頻値(°C)	22.9	23.1	23.1	23.2	23.0	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.4 ± 0.8	23.1 ± 0.5	23.2 ± 0.2	23.2 ± 0.1	23.1 ± 0.3	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	42 - 100	25 - 100	22 - 95	26 - 85	29 - 78	
	湿度中央値(°C)	77	61	38	48	47	
	湿度最頻値(°C)	100	100	29	49	50	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	76 ± 17	65 ± 25	41 ± 12	48 ± 9	47 ± 10	
飼育室2 (ハムスター・ スナネズミ)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	22.1 - 26.2	21.3 - 27.8	23.6 - 24.0	23.6 - 24.0	23.6 - 25.8	
	室温中央値(°C)	23.9	23.8	23.8	23.8	23.8	
	室温最頻値(°C)	23.7	23.8	23.7	23.8	23.8	
	平均温度(°C)±標準偏差	24.2 ± 0.7	23.7 ± 0.4	23.8 ± 0.1	23.8 ± 0.1	23.8 ± 0.3	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	40 - 100	23 - 100	20 - 92	24 - 85	27 - 78	
	湿度中央値(°C)	79	62	36	47	46	
	湿度最頻値(°C)	100	100	28	48	49	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	77 ± 17	65 ± 27	40 ± 12	47 ± 9	46 ± 10	
備考	データ記録開始前	11月4日0:00より記録。11月14日電気設備点検につき記録の欠落あり	12月8日に記録の欠落あり	1月27日に記録の欠落あり			

平成27年度下半期(2015/11~2016/3)1階(AUC-W11系統)BSL-2 感染実験用飼育・実験区域 温湿度データ

室名 (用途)	収集年/月	2015/11	2015/12	2016/1	2016/2	2016/3	備考
	レコードポイント数(30分毎記録)	1291	1486	1486	1393	1488	
飼育室1 (BSL-2感染実験用) (温湿度設定室)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.0 – 24.8	20.5 – 24.5	22.7 – 23.0	22.6 – 23.0	22.6 – 23.5	ACU-W11系 統温湿度 設定代表室
	室温中央値(°C)	22.4	22.7	22.8	22.7	22.8	
	室温最頻値(°C)	22.3	22.7	22.8	22.7	22.7	
	平均温度(°C)±標準偏差	22.6 ± 0.9	22.5 ± 0.6	22.8 ± 0.1	22.7 ± 0.1	22.8 ± 0.1	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	35 – 100	35 – 89	26 – 61	29 – 82	35 – 86	
	湿度中央値(°C)	58	50	49	46	44	
	湿度最頻値(°C)	100	47	45	47	39	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	63 ± 20	51 ± 7	49 ± 4	47 ± 8	46 ± 8	
飼育室2 (BSL-2感染実験用)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	19.8 – 27.4	20.5 – 31.4	24.2 – 28.1	23.6 – 25.7	23.1 – 26.3	
	室温中央値(°C)	22.9	24.4	25.1	25.0	24.2	
	室温最頻値(°C)	22.5	24.5	25.0	25.1	24.5	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.0 ± 1.1	24.0 ± 1.2	25.2 ± 0.6	24.9 ± 0.3	24.3 ± 0.5	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	29 – 100	29 – 88	19 – 82	23 – 81	27 – 77	
	湿度中央値(°C)	58	48	45	42	42	
	湿度最頻値(°C)	100	44	40	34	36	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	63 ± 21	51 ± 12	48 ± 12	45 ± 12	45 ± 11	
飼育室3 (BSL-2感染実験用)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.9 – 25.2	21.6 – 25.1	24.1 – 25.6	24.0 – 25.0	23.5 – 25.1	
	室温中央値(°C)	23.0	24.3	24.5	24.6	24.3	
	室温最頻値(°C)	22.8	24.5	24.3	24.7	24.1	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.2 ± 0.8	24.1 ± 0.7	24.6 ± 0.3	24.6 ± 0.2	24.4 ± 0.4	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	29 – 93	30 – 72	21 – 51	23 – 69	26 – 68	
	湿度中央値(°C)	52	41	40	37	37	
	湿度最頻値(°C)	49	41	39	33	33	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	56 ± 18	43 ± 7	40 ± 4	38 ± 7	40 ± 9	
	最低温度(°C)–最高温度(°C)	–	–	–	–	–	
	室温中央値(°C)						
	室温最頻値(°C)						
	平均温度(°C)±標準偏差	±	±	±	±	±	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	–	–	–	–	–	
	湿度中央値(°C)						
	湿度最頻値(°C)						
	平均湿度(%RH)±標準偏差	±	±	±	±	±	
備考	データ記録開始前	11月4日0:00より記録。11月14日電気設備点検につき記録の欠落あり	12月8日に記録の欠落あり	1月27日に記録の欠落あり			

平成27年度下半期(2015/11~2016/3)1階(AUC-W12, W13, W14統BSL-3 感染実験用等飼育・実験区域 温湿度データ

室名 (用途)	収集年/月	2015/11	2015/12	2016/1	2016/2	2016/3	備考
	レコードポイント数(30分毎記録)	1291	1486	1487	1392	1488	
感染動物飼育室 (BSL-3感染実験用) (温湿度設定室)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	20.5 - 25.9	20.5 - 24.7	22.5 - 23.6	22.6 - 23.8	22.6 - 24.3	ACU-W12系 統温湿度 設定代表室
	室温中央値(°C)	23.2	22.8	22.9	22.9	23.0	
	室温最頻値(°C)	22.8	22.8	22.9	22.7	22.8	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.3 ± 1.0	22.7 ± 0.5	22.9 ± 0.2	22.9 ± 0.2	23.0 ± 0.2	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	33 - 97	35 - 86	23 - 77	26 - 80	31 - 79	
	湿度中央値(°C)	56	50	50	46	45	
	湿度最頻値(°C)	50	46	45	39	39	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	60 ± 18	52 ± 8	52 ± 8	49 ± 10	47 ± 9	
感染動物実験室 (BSL-3感染実験用)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	20.6 - 25.9	20.8 - 25.6	23.0 - 24.0	22.1 - 24.1	22.7 - 24.3	ACU-W12系 統
	室温中央値(°C)	23.2	23.3	23.4	23.4	23.5	
	室温最頻値(°C)	23.2	23.4	23.5	23.5	23.6	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.4 ± 1.0	23.1 ± 0.6	23.4 ± 0.2	23.4 ± 0.3	23.5 ± 0.2	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	34 - 92	33 - 78	25 - 64	26 - 100	30 - 72	
	湿度中央値(°C)	54	48	49	45	41	
	湿度最頻値(°C)	48	46	47	36	37	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	57 ± 16	50 ± 7	49 ± 5	47 ± 12	43 ± 7	
隔離飼育室 (検疫室飼育室) (温湿度設定室)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	19.0 - 25.6	19.0 - 24.6	22.5 - 23.2	22.5 - 23.2	22.5 - 25.0	ACU-W13系 統温湿度 設定代表室
	室温中央値(°C)	22.8	22.7	22.8	22.8	22.8	
	室温最頻値(°C)	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.0 ± 1.2	22.4 ± 1.0	22.8 ± 0.2	22.8 ± 0.2	22.9 ± 0.3	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	35 - 99	35 - 88	26 - 55	30 - 79	34 - 74	
	湿度中央値(°C)	61	48	47	44	43	
	湿度最頻値(°C)	94	46	48	45	41	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	64 ± 19	50 ± 7	47 ± 3	45 ± 7	46 ± 7	
サル飼育室 (二ホンサル) (温湿度設定室)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	22.4 - 27.8	22.3 - 26.2	24.3 - 25.0	24.6 - 25.0	24.6 - 26.1	ACU-W14系 統温湿度 設定代表室
	室温中央値(°C)	25.3	24.7	24.7	24.7	24.7	
	室温最頻値(°C)	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	
	平均温度(°C)±標準偏差	25.4 ± 1.1	24.5 ± 0.7	24.7 ± 0.1	24.7 ± 0.1	24.8 ± 0.3	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	30 - 87	25 - 76	19 - 55	21 - 72	25 - 69	
	湿度中央値(°C)	50	37	35	35	36	
	湿度最頻値(°C)	45	32	32	31	31	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	53 ± 15	39 ± 8	36 ± 5	37 ± 8	39 ± 9	
備考	データ記録開始前	11月4日0:00より記録。11月14日電気設備点検につき記録の欠落あり	12月8日に記録の欠落あり	1月27日に記録の欠落あり			

平成27年度下半期(2015/11~2016/3)3階(AUC-W31系統)特殊飼育・実験区域 温湿度データ

室名 (用途)	収集年/月	2015/11	2015/12	2016/1	2016/2	2016/3	備考
	レコードポイント数(30分毎記録)	1291	1486	1487	1392	1488	
特殊飼育室 (照明コントロール)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	19.1 - 25.0	20.0 - 21.7	20.3 - 21.5	20.8 - 21.7	21.0 - 23.3	
	室温中央値(°C)	22.6	20.8	20.8	21.2	21.7	
	室温最頻値(°C)	22.1	20.7	20.8	21.2	21.5	
	平均温度(°C)±標準偏差	22.5 ± 1.2	20.8 ± 0.3	20.8 ± 0.2	21.2 ± 0.2	21.8 ± 0.4	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	49 - 100	50 - 96	42 - 66	42 - 87	40 - 76	
	湿度中央値(°C)	76	67	58	50	46	
	湿度最頻値(°C)	65	69	58	49	47	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	76 ± 14	67 ± 6	58 ± 4	52 ± 8	48 ± 7	
X線CT実験室	最低温度(°C)-最高温度(°C)	18.7 - 24.9	19.7 - 23.7	19.9 - 21.2	20.4 - 21.7	20.5 - 23.4	
	室温中央値(°C)	22.3	21.1	20.5	20.8	21.3	
	室温最頻値(°C)	22.0	21.3	20.6	20.9	21.0	
	平均温度(°C)±標準偏差	22.2 ± 1.4	21.0 ± 0.4	20.5 ± 0.3	20.9 ± 0.2	21.4 ± 0.5	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	44 - 100	33 - 96	25 - 68	27 - 94	33 - 80	
	湿度中央値(°C)	70	61	57	50	47	
	湿度最頻値(°C)	58	61	57	49	48	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	72 ± 15	61 ± 7	56 ± 5	51 ± 9	49 ± 8	
化学物質暴露 飼育室	最低温度(°C)-最高温度(°C)	17.8 - 23.8	19.2 - 22.4	18.0 - 24.2	19.2 - 25.1	20.1 - 24.5	
	室温中央値(°C)	22.0	20.2	20.0	21.5	21.6	
	室温最頻値(°C)	22.4	20.0	19.4	21.4	21.6	
	平均温度(°C)±標準偏差	21.7 ± 1.3	20.2 ± 0.5	20.2 ± 1.1	21.8 ± 1.3	21.6 ± 0.9	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	34 - 100	35 - 99	30 - 66	25 - 95	28 - 85	
	湿度中央値(°C)	63	58	53	43	44	
	湿度最頻値(°C)	100	57	52	45	43	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	69 ± 19	59 ± 8	52 ± 6	44 ± 11	47 ± 10	
	最低温度(°C)-最高温度(°C)	-	-	-	-	-	
	室温中央値(°C)						
	室温最頻値(°C)						
	平均温度(°C)±標準偏差	±	±	±	±	±	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	-	-	-	-	-	
	湿度中央値(°C)						
	湿度最頻値(°C)						
	平均湿度(%RH)±標準偏差	±	±	±	±	±	
備考	ACU-W31系統温湿度 設定代表室=3F飼育室5	データ記録開始前	11月4日0:00より記録。11 月14日電気設備点検に つき記録の欠落あり	12月8日に記録の欠落あり	1月27日に記録の欠落あり		

平成27年度下半期(2015/11~2016/3)3階(AUC-W31系統)ラット飼育・実験区域 温湿度データ

室名 (用途)	収集年/月	2015/11	2015/12	2016/1	2016/2	2016/3	備考
	レコードポイント数(30分毎記録)	1291	1486	1487	1392	1488	
飼育室3 (ラット)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	19.9 – 25.7	20.6 – 27.0	21.5 – 23.1	22.1 – 23.6	22.2 – 25.0	
	室温中央値(°C)	23.1	22.5	22.3	22.7	22.7	
	室温最頻値(°C)	22.6	22.6	22.4	22.6	22.6	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.2 ± 1.2	22.4 ± 0.5	22.3 ± 0.2	22.7 ± 0.3	22.8 ± 0.4	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	40 – 100	28 – 93	23 – 62	22 – 89	27 – 77	
	湿度中央値(°C)	57	52	51	46	44	
	湿度最頻値(°C)	52	51	51	45	44	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	64 ± 18	53 ± 7	51 ± 4	47 ± 9	46 ± 8	
飼育室4 (ラット)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.4 – 25.6	21.1 – 26.9	22.4 – 23.9	22.9 – 23.6	22.8 – 24.8	
	室温中央値(°C)	23.1	22.8	22.8	23.2	23.1	
	室温最頻値(°C)	22.8	22.9	22.7	23.2	23.1	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.1 ± 1.1	22.8 ± 0.4	22.9 ± 0.3	23.2 ± 0.1	23.2 ± 0.3	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	41 – 100	26 – 88	22 – 59	22 – 83	27 – 76	
	湿度中央値(°C)	57	51	49	45	44	
	湿度最頻値(°C)	52	50	49	44	43	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	64 ± 16	51 ± 7	49 ± 4	46 ± 7	46 ± 8	
飼育室5 (ラット) (温湿度設定室)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.6 – 25.8	21.2 – 24.3	22.5 – 23.5	23.2 – 23.4	23.1 – 24.7	ACU-W31系 統温湿度 設定代表室
	室温中央値(°C)	23.2	22.7	22.8	23.2	23.2	
	室温最頻値(°C)	22.7	22.7	22.7	23.2	23.2	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.3 ± 1.1	22.7 ± 0.3	22.9 ± 0.2	23.2 ± 0.0	23.3 ± 0.2	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	44 – 100	29 – 92	21 – 61	22 – 85	29 – 75	
	湿度中央値(°C)	68	56	50	46	44	
	湿度最頻値(°C)	57	55	50	45	44	
平均湿度(%RH)±標準偏差	71 ± 15	57 ± 8	50 ± 4	47 ± 8	46 ± 8		
/	最低温度(°C)–最高温度(°C)	–	–	–	–	–	
	室温中央値(°C)						
	室温最頻値(°C)						
	平均温度(°C)±標準偏差	±	±	±	±	±	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	–	–	–	–	–	
	湿度中央値(°C)						
	湿度最頻値(°C)						
平均湿度(%RH)±標準偏差	±	±	±	±	±		
備考	データ記録開始前	11月4日0:00より記録。11月14日電気設備点検につき記録の欠落あり	12月8日に記録の欠落あり	1月27日に記録の欠落あり			

平成27年度下半期(2015/11~2016/3)3階(AUC-W32系統)マウス飼育・実験区域 温湿度データ

室名 (用途)	収集年/月	2015/11	2015/12	2016/1	2016/2	2016/3	備考
	レコードポイント数(30分毎記録)	1291	1486	1487	1392	1488	
代謝測定飼育室 (マウス)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	21.4 – 25.7	21.4 – 23.9	21.9 – 23.3	22.1 – 24.3	22.2 – 25.2	
	室温中央値(°C)	23.3	22.8	22.8	22.8	22.8	
	室温最頻値(°C)	23.0	22.9	22.9	22.8	22.8	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.6 ± 0.9	22.8 ± 0.3	22.7 ± 0.2	22.7 ± 0.2	23.0 ± 0.5	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	36 – 99	26 – 90	23 – 65	16 – 100	28 – 75	
	湿度中央値(°C)	62	56	54	44	42	
	湿度最頻値(°C)	50	58	56	45	42	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	67 ± 17	56 ± 9	54 ± 5	45 ± 16	44 ± 8	
飼育室1 (マウス)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	21.5 – 25.8	21.6 – 24.7	22.9 – 23.9	23.0 – 24.4	23.0 – 25.4	
	室温中央値(°C)	23.5	23.3	23.4	23.3	23.4	
	室温最頻値(°C)	23.2	23.4	23.3	23.4	23.3	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.8 ± 0.9	23.2 ± 0.4	23.4 ± 0.2	23.4 ± 0.2	23.5 ± 0.4	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	35 – 94	27 – 79	22 – 63	15 – 100	28 – 71	
	湿度中央値(°C)	55	52	53	44	42	
	湿度最頻値(°C)	53	54	54	44	42	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	60 ± 15	52 ± 6	52 ± 5	44 ± 15	43 ± 8	
飼育室2 (マウス) (温湿度設定室)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	21.5 – 25.6	21.5 – 24.5	22.8 – 23.7	22.6 – 24.5	22.8 – 25.2	ACU-W32系 統温湿度 設定代表室
	室温中央値(°C)	23.4	23.2	23.2	23.2	23.2	
	室温最頻値(°C)	23.1	23.3	23.4	23.1	23.0	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.6 ± 0.8	23.1 ± 0.4	23.2 ± 0.2	23.2 ± 0.2	23.3 ± 0.4	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	36 – 100	27 – 84	23 – 64	16 – 100	29 – 73	
	湿度中央値(°C)	58	54	54	44	42	
	湿度最頻値(°C)	54	56	55	43	43	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	64 ± 17	53 ± 7	53 ± 5	45 ± 16	44 ± 8	
	最低温度(°C)–最高温度(°C)	–	–	–	–	–	
	室温中央値(°C)						
	室温最頻値(°C)						
	平均温度(°C)±標準偏差	±	±	±	±	±	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	–	–	–	–	–	
	湿度中央値(°C)						
	湿度最頻値(°C)						
	平均湿度(%RH)±標準偏差	±	±	±	±	±	
備考	データ記録開始前	11月4日0:00より記録。11月14日電気設備点検につき記録の欠落あり	12月8日に記録の欠落あり	1月27日に記録の欠落あり			

平成27年度下半期(2015/11~2016/3)4階(AUC-W41系統)マウス飼育実験区域 温湿度データ

室名 (用途)	収集年/月	2015/11	2015/12	2016/1	2016/2	2016/3	備考
	レコードポイント数(30分毎記録)	1353	1486	1487	1392	1488	
飼育室5 (マウス) (温湿度設定室)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	21.3 - 25.5	21.2 - 24.1	22.7 - 23.4	22.7 - 23.3	22.8 - 25.0	ACU-W41系 統温湿度設 定代表室
	室温中央値(°C)	23.2	23.0	23.0	23.0	23.0	
	室温最頻値(°C)	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.5 ± 0.8	22.9 ± 0.4	23.0 ± 0.1	23.0 ± 0.1	23.1 ± 0.4	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	38 - 100	27 - 85	22 - 68	27 - 84	29 - 76	
	湿度中央値(°C)	65	57	54	47	43	
	湿度最頻値(°C)	63	56	56	45	43	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	69 ± 15	57 ± 6	54 ± 5	48 ± 9	44 ± 9	
飼育室6 (マウス)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	20.5 - 25.4	20.4 - 25.1	22.8 - 23.7	22.8 - 23.6	22.7 - 25.1	
	室温中央値(°C)	23.0	23.1	23.2	23.2	23.1	
	室温最頻値(°C)	22.8	23.1	23.1	23.1	23.0	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.2 ± 0.9	22.9 ± 0.6	23.2 ± 0.2	23.2 ± 0.2	23.2 ± 0.3	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	39 - 97	29 - 85	21 - 63	24 - 82	29 - 75	
	湿度中央値(°C)	59	52	50	44	42	
	湿度最頻値(°C)	54	51	50	42	42	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	64 ± 14	53 ± 6	50 ± 5	46 ± 9	43 ± 9	
飼育室7 (マウス)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	21.1 - 25.4	20.8 - 24.4	22.7 - 23.8	22.8 - 23.8	22.8 - 24.9	
	室温中央値(°C)	23.2	23.1	23.3	23.2	23.2	
	室温最頻値(°C)	23.0	23.1	23.1	23.2	23.1	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.4 ± 0.8	23.0 ± 0.5	23.3 ± 0.2	23.2 ± 0.2	23.3 ± 0.3	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	33 - 91	24 - 75	17 - 58	20 - 75	24 - 68	
	湿度中央値(°C)	52	47	45	40	37	
	湿度最頻値(°C)	47	48	46	39	39	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	57 ± 14	48 ± 5	45 ± 4	41 ± 8	39 ± 9	
	最低温度(°C)-最高温度(°C)	-	-	-	-	-	
	室温中央値(°C)						
	室温最頻値(°C)						
	平均温度(°C)±標準偏差	±	±	±	±	±	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	-	-	-	-	-	
	湿度中央値(°C)						
	湿度最頻値(°C)						
	平均湿度(%RH)±標準偏差	±	±	±	±	±	
備考	データ記録開始前	11月2日17:00より記録。 11月14日電気設備点検 につき記録の欠落あり	12月8日に記録の欠落あり	1月27日に記録の欠落あり			

平成27年度下半期(2015/11~2016/3)4階(AUC-W42系統)マウス飼育実験区域 温湿度データ

室名 (用途)	収集年/月	2015/11	2015/12	2016/1	2016/2	2016/3	備考
	レコードポイント数(30分毎記録)	1353	1486	1487	1392	1488	
飼育室1 (マウス)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	21.4 - 25.4	21.0 - 23.6	22.1 - 22.8	22.3 - 22.8	22.4 - 24.4	
	室温中央値(°C)	23.2	22.7	22.5	22.6	22.7	
	室温最頻値(°C)	22.9	22.7	22.5	22.6	22.7	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.4 ± 0.8	22.6 ± 0.3	22.5 ± 0.1	22.6 ± 0.1	22.8 ± 0.3	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	37 - 100	28 - 87	22 - 68	27 - 87	30 - 76	
	湿度中央値(°C)	64	57	55	47	43	
	湿度最頻値(°C)	60	57	52	45	42	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	68 ± 15	57 ± 6	55 ± 5	48 ± 9	45 ± 9	
飼育室2 (マウス) (温湿度設定室)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	20.5 - 25.4	20.6 - 24.2	22.6 - 23.3	22.6 - 23.3	22.6 - 25.0	ACU-W42系 統温湿度設 定代表室
	室温中央値(°C)	23.0	22.9	22.9	22.9	22.9	
	室温最頻値(°C)	22.8	22.8	22.8	22.8	22.9	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.2 ± 0.9	22.8 ± 0.5	22.9 ± 0.2	22.9 ± 0.2	23.0 ± 0.3	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	38 - 100	28 - 88	21 - 66	24 - 88	28 - 78	
	湿度中央値(°C)	59	53	51	45	42	
	湿度最頻値(°C)	54	50	51	43	42	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	66 ± 17	54 ± 6	51 ± 5	47 ± 9	44 ± 10	
飼育室3 (マウス)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	21.4 - 25.9	21.2 - 24.5	22.7 - 23.4	22.7 - 23.4	22.9 - 25.5	
	室温中央値(°C)	23.4	23.2	23.1	23.1	23.2	
	室温最頻値(°C)	23.1	23.2	23.1	23.1	23.1	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.7 ± 0.9	23.1 ± 0.3	23.1 ± 0.1	23.1 ± 0.1	23.3 ± 0.4	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	34 - 79	25 - 71	21 - 60	26 - 72	28 - 65	
	湿度中央値(°C)	54	52	50	44	40	
	湿度最頻値(°C)	52	53	53	41	41	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	56 ± 9	51 ± 4	50 ± 4	44 ± 7	41 ± 7	
飼育室4 (マウス)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	21.3 - 25.8	21.2 - 24.5	22.5 - 23.5	22.6 - 23.5	22.7 - 25.5	
	室温中央値(°C)	23.3	23.1	23.0	23.1	23.2	
	室温最頻値(°C)	23.1	23.1	23.0	23.1	23.2	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.6 ± 0.9	23.0 ± 0.4	23.0 ± 0.1	23.1 ± 0.1	23.3 ± 0.4	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	37 - 91	28 - 81	23 - 65	28 - 82	30 - 73	
	湿度中央値(°C)	61	56	55	47	44	
	湿度最頻値(°C)	57	57	57	45	44	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	63 ± 12	56 ± 5	54 ± 5	48 ± 9	45 ± 8	
備考	データ記録開始前	11月2日17:00より記録。 11月14日電気設備点検 につき記録の欠落あり	12月8日に記録の欠落あり	1月27日に記録の欠落あり			

平成27年度下半期(2015/11~2016/3)5階(AUC-W51系統)マウス飼育実験区域 温湿度データ

室名 (用途)	収集年/月	2015/11	2015/12	2016/1	2016/2	2016/3	備考
	レコードポイント数(30分毎記録)	1353	1486	1487	1392	1488	
飼育室1 (マウス)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	20.4 - 25.1	20.4 - 23.7	22.1 - 22.7	22.3 - 22.8	22.4 - 24.3	
	室温中央値(°C)	22.8	22.5	22.4	22.5	22.7	
	室温最頻値(°C)	22.7	22.5	22.4	22.5	22.7	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.0 ± 0.8	22.4 ± 0.4	22.4 ± 0.1	22.5 ± 0.1	22.8 ± 0.2	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	39 - 100	30 - 89	23 - 72	24 - 88	31 - 78	
	湿度中央値(°C)	72	62	59	51	47	
	湿度最頻値(°C)	100	61	61	47	47	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	74 ± 14	62 ± 8	58 ± 6	52 ± 9	48 ± 8	
飼育室2 (マウス)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	20.9 - 25.5	20.8 - 24.5	23.0 - 23.5	22.9 - 23.5	22.9 - 24.8	
	室温中央値(°C)	23.2	23.1	23.2	23.2	23.2	
	室温最頻値(°C)	23.1	23.2	23.2	23.2	23.2	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.4 ± 0.8	23.0 ± 0.4	23.2 ± 0.1	23.2 ± 0.1	23.2 ± 0.2	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	38 - 100	29 - 87	21 - 68	23 - 83	30 - 75	
	湿度中央値(°C)	69	59	56	49	46	
	湿度最頻値(°C)	100	58	57	47	45	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	71 ± 14	60 ± 7	55 ± 5	50 ± 8	47 ± 8	
飼育室3 (マウス) (温湿度設定室)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	20.9 - 25.7	20.7 - 24.4	22.9 - 23.6	22.9 - 23.6	22.9 - 24.8	ACU-W51系 統温湿度設 定代表室
	室温中央値(°C)	23.3	23.2	23.2	23.2	23.2	
	室温最頻値(°C)	23.1	23.2	23.1	23.1	23.1	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.4 ± 0.8	23.0 ± 0.5	23.2 ± 0.1	23.2 ± 0.1	23.2 ± 0.2	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	38 - 100	28 - 83	21 - 70	23 - 83	29 - 74	
	湿度中央値(°C)	69	58	55	48	45	
	湿度最頻値(°C)	63	57	56	45	43	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	72 ± 14	59 ± 7	54 ± 5	49 ± 8	46 ± 8	
飼育室4 (マウス)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	21.3 - 25.5	21.2 - 24.8	22.4 - 23.9	22.7 - 23.9	23.4 - 25.0	
	室温中央値(°C)	23.4	23.4	23.6	23.6	23.6	
	室温最頻値(°C)	23.3	23.4	23.6	23.6	23.6	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.6 ± 0.7	23.3 ± 0.4	23.6 ± 0.1	23.6 ± 0.1	23.7 ± 0.2	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	38 - 100	29 - 82	22 - 66	24 - 82	31 - 74	
	湿度中央値(°C)	66	58	55	48	46	
	湿度最頻値(°C)	60	58	57	47	48	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	69 ± 14	58 ± 6	55 ± 5	50 ± 8	47 ± 8	
備考	データ記録開始前	11月2日17:00より記録。 11月14日電気設備点検 につき記録の欠落あり	12月8日に記録の欠落あり	1月27日に記録の欠落あり			