

2025 年度上半期1階(AUC-W11系統)BSL2飼育実験区域 溫湿度データ

室名 (用途)	収集年／月	2025 / 4	2025 / 5	2025 / 6	2025 / 7	2025 / 8	2025 / 9	備考
		レコードポイント数(30分毎記録)	1440	1488	1440	1488	1488	
飼育室1 (BSL-2感染実験用) (温湿度設定室)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.7 – 27.5	21.8 – 27.4	22.3 – 24.5	18.6 – 27.3	18.6 – 22.7	18.7 – 22.7	個別空調サポート有
	室温中央値(°C)	22.7	23.2	23.5	22.3	21.1	21.6	
	室温最頻値(°C)	22.6	23.3	23.3	24.7	22.2	22.6	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.0 ± 0.9	23.1 ± 0.6	23.6 ± 0.5	22.4 ± 1.9	21.1 ± 1.0	21.4 ± 1.0	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	11 – 86	22 – 95	39 – 89	63 – 100	69 – 100	60 – 99	
	湿度中央値(%RH)	37	55	77	80	87	86	
	湿度最頻値(%RH)	33	48	80	76	81	86	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	42 ± 14	56 ± 16	75 ± 10	81 ± 9	87 ± 7	85 ± 8	
飼育室2 (BSL-2感染実験用)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	18.3 – 25.4	19.0 – 24.4	22.1 – 23.4	22.5 – 23.4	22.5 – 23.5	22.5 – 23.5	温湿度設定代表室
	室温中央値(°C)	21.8	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	
	室温最頻値(°C)	21.7	23.3	22.8	22.8	22.8	22.8	
	平均温度(°C)±標準偏差	22.0 ± 1.1	22.4 ± 1.1	22.8 ± 0.1	22.8 ± 0.1	22.8 ± 0.1	22.8 ± 0.1	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	14 – 94	25 – 100	44 – 97	75 – 93	67 – 94	67 – 98	
	湿度中央値(%RH)	45	62	88	86	87	87	
	湿度最頻値(%RH)	43	54	91	89	89	91	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	49 ± 14	63 ± 16	84 ± 11	86 ± 3	86 ± 3	87 ± 5	
飼育室3 (BSL-2感染実験用)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	18.3 – 25.4	19.1 – 24.6	22.4 – 23.6	22.7 – 23.9	22.9 – 24.0	22.9 – 24.0	
	室温中央値(°C)	22.1	22.9	23.1	23.2	23.3	23.2	
	室温最頻値(°C)	22.1	23.5	23.0	23.2	23.2	23.2	
	平均温度(°C)±標準偏差	22.2 ± 1.0	22.5 ± 1.1	23.1 ± 0.1	23.2 ± 0.2	23.3 ± 0.1	23.2 ± 0.1	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	12 – 89	24 – 97	41 – 92	69 – 86	62 – 88	62 – 91	
	湿度中央値(%RH)	42	58	83	80	80	80	
	湿度最頻値(%RH)	40	50	86	83	82	83	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	46 ± 13	59 ± 16	79 ± 11	80 ± 3	80 ± 3	80 ± 5	
備考		4月7日～20日 7:00～19:00 間のみ送風運転 4月21日から8:00～20:00間 のみ冷房、夜間送風運転	5月18日まで8:00～20:00間 のみ冷房運転 5月19日から24時間冷房運転	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	

2025 年度上半期1階(AUC-W12, W13, W14系統) 溫湿度データ

室名 (用途)	収集年／月 レコードポイント数(30分毎記録)	2025 / 4	2025 / 5	2025 / 6	2025 / 7	2025 / 8	2025 / 9	備考
		1440	1488	1440	1488	1488	1440	
感染動物飼育室 (BSL-3感染実験用) (温湿度設定室)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	17.8 — 25.3	19.1 — 27.2	21.1 — 26.8	22.0 — 24.1	21.7 — 23.9	22.1 — 24.2	ACU-W12系統温湿 度設定代表室
	室温中央値(°C)	21.2	22.9	22.7	22.8	22.8	22.8	
	室温最頻値(°C)	20.7	23.3	22.8	22.8	22.8	22.8	
	平均温度(°C)±標準偏差	21.5 ± 1.2	22.7 ± 1.3	22.9 ± 0.9	22.8 ± 0.1	22.8 ± 0.1	22.8 ± 0.1	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	15 — 89	26 — 95	44 — 94	53 — 88	55 — 90	56 — 93	
	湿度中央値(%RH)	45	57	79	82	81	82	
	湿度最頻値(%RH)	43	56	85	83	82	84	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	49 ± 14	59 ± 15	76 ± 12	81 ± 5	80 ± 4	81 ± 6	
感染動物実験室 (BSL-3感染実験用)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	18.4 — 25.5	19.2 — 24.5	19.7 — 23.4	20.2 — 23.7	21.0 — 23.9	20.5 — 24.0	ACU-W12系統
	室温中央値(°C)	21.6	21.6	22.6	23.3	23.3	23.1	
	室温最頻値(°C)	21.3	23.2	22.7	23.3	23.3	23.0	
	平均温度(°C)±標準偏差	21.7 ± 1.0	21.9 ± 1.1	22.4 ± 0.6	23.2 ± 0.4	23.3 ± 0.2	23.0 ± 0.3	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	17 — 85	26 — 95	45 — 95	57 — 85	60 — 87	60 — 92	
	湿度中央値(%RH)	43	61	81	79	78	81	
	湿度最頻値(%RH)	40	68	86	79	79	82	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	47 ± 13	61 ± 15	79 ± 10	79 ± 4	78 ± 4	80 ± 5	
隔離飼育室 (検疫室飼育室) (温湿度設定室)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	16.7 — 26.7	17.4 — 24.8	21.5 — 23.5	23.0 — 23.6	22.9 — 23.5	22.9 — 23.5	ACU-W13系統温湿 度設定代表室
	室温中央値(°C)	22.3	22.8	23.3	23.3	23.3	23.3	
	室温最頻値(°C)	22.2	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	
	平均温度(°C)±標準偏差	22.1 ± 1.5	22.1 ± 1.5	23.2 ± 0.3	23.3 ± 0.1	23.3 ± 0.1	23.3 ± 0.1	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	19 — 72	23 — 81	44 — 86	72 — 87	72 — 91	64 — 95	
	湿度中央値(%RH)	42	55	77	81	81	82	
	湿度最頻値(%RH)	42	50	77	81	78	82	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	43 ± 10	55 ± 13	73 ± 10	80 ± 3	81 ± 4	82 ± 6	
サル飼育室 (ニホンザル) (温湿度設定室)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	19.2 — 25.0	19.1 — 24.4	19.5 — 23.9	22.5 — 24.4	22.5 — 24.5	23.1 — 23.4	ACU-W14系統温湿 度設定代表室 (動物不在時の夏季 設定温=28°C)
	室温中央値(°C)	21.7	20.3	23.2	23.3	23.3	23.3	
	室温最頻値(°C)	20.3	20.3	23.3	23.3	23.3	23.3	
	平均温度(°C)±標準偏差	21.7 ± 1.4	20.7 ± 0.9	22.4 ± 1.4	23.2 ± 0.1	23.2 ± 0.1	23.3 ± 0.0	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	18 — 100	31 — 100	64 — 100	67 — 100	63 — 100	65 — 95	
	湿度中央値(%RH)	48	70	86	77	75	76	
	湿度最頻値(%RH)	41	83	85	75	74	75	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	52 ± 14	69 ± 15	86 ± 7	78 ± 4	75 ± 5	77 ± 6	
備考		4月7日～20日 7:00～19:00 間のみ送風運転 4月21日から8:00～20:00間 のみ冷房、夜間送風運転	5月18日まで8:00～20:00間 のみ冷房運転 5月19日から24時間冷房運 転	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	

2025年度上半期3階(AUC-E31&E32系統)中型動物等飼育・実験区域 溫湿度データ

室名 (用途)	収集年／月	2025 / 4	2025 / 5	2025 / 6	2025 / 7	2025 / 8	2025 / 9	備考
		レコードポイント数(30分毎記録)	1438	1488	1440	1488	1488	
ウサギ飼育室 温度 (ACU-E31系統 温湿度設定室)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	15.6 — 27.1	16.8 — 25.0	20.7 — 23.8	23.0 — 23.4	23.1 — 23.5	22.4 — 23.4	ACU-E31系統温湿度 設定代表室
	室温中央値(°C)	22.7	22.3	23.3	23.3	23.3	23.3	
	室温最頻値(°C)	22.8	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	
	平均温度(°C)±標準偏差	21.8 ± 1.9	21.8 ± 1.7	23.1 ± 0.5	23.3 ± 0.1	23.3 ± 0.1	23.3 ± 0.1	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	14 — 88	22 — 92	40 — 94	67 — 90	65 — 92	60 — 94	
	湿度中央値(%RH)	44	60	80	76	76	80	
	湿度最頻値(%RH)	33	56	81	77	77	78	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	46 ± 15	61 ± 16	78 ± 11	76 ± 4	77 ± 5	80 ± 6	
マーモセット飼育室 (ACU-E32系統 温湿度設定室)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	24.0 — 30.8	23.9 — 29.8	25.3 — 30.2	25.8 — 28.9	25.7 — 29.1	25.2 — 28.9	ACU-E32系統温湿度 設定代表室
	室温中央値(°C)	27.1	27.2	27.5	27.7	27.7	27.6	
	室温最頻値(°C)	27.1	27.2	27.5	27.6	27.6	27.6	
	平均温度(°C)±標準偏差	27.2 ± 0.7	27.3 ± 0.5	27.5 ± 0.4	27.7 ± 0.5	27.7 ± 0.5	27.5 ± 0.5	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	7 — 64	15 — 73	31 — 79	42 — 88	42 — 89	38 — 91	
	湿度中央値(%RH)	37	37	43	46	47	46	
	湿度最頻値(%RH)	27	37	45	46	47	47	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	36 ± 11	38 ± 9	43 ± 4	47 ± 6	49 ± 8	47 ± 8	
イヌ・ブタ飼育室4 (カニクイザル)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	15.6 — 26.9	16.8 — 25.2	21.0 — 24.7	22.8 — 24.1	22.9 — 24.0	22.8 — 24.4	ACU-M31系統
	室温中央値(°C)	22.3	22.5	23.4	23.2	23.2	23.5	
	室温最頻値(°C)	22.3	23.5	23.5	23.1	23.1	23.2	
	平均温度(°C)±標準偏差	21.8 ± 1.8	21.9 ± 1.7	23.3 ± 0.5	23.3 ± 0.3	23.3 ± 0.2	23.5 ± 0.3	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	15 — 88	23 — 94	45 — 98	67 — 94	66 — 95	59 — 96	
	湿度中央値(%RH)	45	62	82	77	77	80	
	湿度最頻値(%RH)	34	55	83	78	78	82	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	48 ± 15	63 ± 16	79 ± 11	77 ± 4	78 ± 5	80 ± 6	
備考		4月7日～20日 7:00～19:00 間のみ送風運転 4月21日から8:00～20:00間 のみ冷房、夜間送風運転	5月18日まで8:00～20:00間 のみ冷房運転 5月19日から24時間冷房運 転 ウサギ・サル:23°C設定 マーモセット:27°C設定	24時間冷房運転 ウサギ・サル:23°C設定 マーモセット:27°C設定	24時間冷房運転 ウサギ・サル:23°C設定 マーモセット:27°C設定	24時間冷房運転 ウサギ・サル:23°C設定 マーモセット:27°C設定	24時間冷房運転 ウサギ・サル:23°C設定 マーモセット:27°C設定	

2025 年度上半期3階(AUC-M31系統)ハムスター・スナネズミ等飼育実験区域 溫湿度データ

室名 (用途)	収集年／月	2025 / 4	2025 / 5	2025 / 6	2025 / 7	2025 / 8	2025 / 9	備考
	レコードポイント数(30分毎記録)	1440	1488	1440	1488	1488	1440	
臨時飼育室	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.0 – 25.5	20.2 – 24.9	23.0 – 24.3	23.8 – 24.7	23.6 – 24.9	23.5 – 25.0	
	室温中央値(°C)	22.0	23.3	23.8	24.2	24.3	24.2	
	室温最頻値(°C)	21.6	23.8	23.7	24.1	24.3	24.3	
	平均温度(°C)±標準偏差	22.3 ± 0.9	23.0 ± 0.9	23.8 ± 0.2	24.2 ± 0.2	24.2 ± 0.2	24.2 ± 0.3	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	12 – 84	23 – 93	40 – 96	73 – 89	75 – 91	59 – 95	
	湿度中央値(%RH)	50	58	85	84	83	85	
	湿度最頻値(%RH)	50	50	87	83	83	85	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	49 ± 13	59 ± 16	80 ± 12	84 ± 2	83 ± 3	84 ± 7	
機材洗浄室	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.1 – 24.2	20.5 – 24.4	22.9 – 24.1	23.9 – 24.5	23.6 – 24.7	23.6 – 24.7	
	室温中央値(°C)	21.8	22.8	23.7	24.2	24.3	24.1	
	室温最頻値(°C)	21.3	23.9	23.4	24.1	24.4	24.3	
	平均温度(°C)±標準偏差	21.9 ± 0.8	22.7 ± 0.9	23.6 ± 0.3	24.2 ± 0.1	24.2 ± 0.2	24.1 ± 0.3	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	14 – 85	24 – 96	42 – 100	75 – 93	79 – 96	60 – 99	
	湿度中央値(%RH)	50	59	89	87	87	89	
	湿度最頻値(%RH)	52	52	91	87	87	89	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	50 ± 13	61 ± 17	83 ± 13	88 ± 2	87 ± 3	87 ± 7	
飼育室1 (ハムスター・ スナネズミ) (温湿度設定室)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	19.5 – 25.2	19.7 – 24.7	22.5 – 23.4	22.9 – 23.5	22.7 – 23.5	22.7 – 23.5	ACU-M31系統温湿度設定代表室
	室温中央値(°C)	21.8	23.0	23.1	23.2	23.1	22.9	
	室温最頻値(°C)	21.7	23.2	23.1	23.2	23.1	22.8	
	平均温度(°C)±標準偏差	22.1 ± 0.8	22.6 ± 1.0	23.1 ± 0.1	23.2 ± 0.1	23.2 ± 0.1	23.0 ± 0.2	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	10 – 83	21 – 92	39 – 95	75 – 90	78 – 91	59 – 95	
	湿度中央値(%RH)	48	57	86	86	86	89	
	湿度最頻値(%RH)	38	47	89	86	85	90	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	48 ± 13	58 ± 17	81 ± 12	86 ± 2	86 ± 2	87 ± 7	
飼育室2 (ハムスター・ スナネズミ)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	19.3 – 25.6	19.6 – 24.9	22.5 – 23.4	23.0 – 23.4	23.1 – 23.4	23.2 – 23.4	
	室温中央値(°C)	21.8	23.2	23.3	23.3	23.3	23.3	
	室温最頻値(°C)	21.7	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	
	平均温度(°C)±標準偏差	22.1 ± 0.8	22.6 ± 1.0	23.3 ± 0.1	23.3 ± 0.0	23.3 ± 0.1	23.3 ± 0.0	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	12 – 85	21 – 94	40 – 97	76 – 92	79 – 92	61 – 97	
	湿度中央値(%RH)	49	58	87	88	87	89	
	湿度最頻値(%RH)	39	47	91	87	87	90	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	49 ± 13	60 ± 17	82 ± 13	88 ± 2	87 ± 2	87 ± 7	
備考		4月7日~20日 7:00~19:00間のみ送風運転 4月21日から8:00~20:00間のみ冷房運転 5月19日から24時間冷房運転	5月18日まで8:00~20:00間のみ冷房運転	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	

2025年上半期3階(AUC-W32系統)マウス飼育実験区域 温湿度データ

室名 (用途)	収集年／月	2025 / 4	2025 / 5	2025 / 6	2025 / 7	2025 / 8	2025 / 9	備考
	レコードポイント数(30分毎記録)	1440	1488	1440	1488	1488	1440	
代謝測定飼育室 (マウス)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	20.5 - 27.6	21.2 - 25.0	22.5 - 23.8	23.1 - 24.7	23.1 - 24.2	22.9 - 24.3	
	室温中央値(°C)	22.8	22.8	23.0	23.6	23.5	23.3	
	室温最頻値(°C)	21.4	22.8	23.1	23.6	23.5	23.3	
	平均温度(°C)±標準偏差	22.9 ± 1.4	22.8 ± 0.5	23.0 ± 0.3	23.6 ± 0.2	23.6 ± 0.2	23.4 ± 0.2	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	10 - 78	21 - 97	40 - 93	69 - 88	72 - 90	59 - 92	
	湿度中央値(%RH)	39	56	83	82	82	83	
	湿度最頻値(%RH)	37	48	86	84	84	85	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	43 ± 12	58 ± 16	79 ± 11	81 ± 4	82 ± 4	82 ± 6	
飼育室1 (マウス)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	21.1 - 28.1	21.9 - 26.0	23.0 - 23.9	22.9 - 24.5	23.0 - 23.4	23.0 - 23.4	
	室温中央値(°C)	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	
	室温最頻値(°C)	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.5 ± 1.4	23.3 ± 0.5	23.3 ± 0.1	23.3 ± 0.1	23.3 ± 0.1	23.3 ± 0.1	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	12 - 82	23 - 99	41 - 95	75 - 92	78 - 93	64 - 94	
	湿度中央値(%RH)	41	58	86	87	87	88	
	湿度最頻値(%RH)	38	57	89	89	89	90	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	44 ± 12	59 ± 16	82 ± 11	86 ± 3	87 ± 3	86 ± 5	
飼育室2 (マウス)	最低温度(°C)-最高温度(°C)	21.1 - 27.8	21.9 - 25.6	23.0 - 24.1	22.8 - 24.7	22.7 - 23.8	22.8 - 23.6	
	室温中央値(°C)	23.1	23.2	23.3	23.2	23.1	23.2	
	室温最頻値(°C)	23.0	23.2	23.3	23.3	23.1	23.2	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.3 ± 1.3	23.3 ± 0.4	23.3 ± 0.1	23.2 ± 0.1	23.1 ± 0.1	23.2 ± 0.1	
	最低湿度(%RH)-最高湿度(%RH)	12 - 81	23 - 98	41 - 95	74 - 92	78 - 94	64 - 95	
	湿度中央値(%RH)	40	58	85	87	88	87	
	湿度最頻値(%RH)	39	58	89	88	90	90	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	44 ± 12	59 ± 16	81 ± 11	86 ± 3	87 ± 3	86 ± 5	
備考		4月7日～20日 7:00～19:00間のみ送風運転 4月21日から8:00～20:00間のみ冷房運転 5月19日から24時間冷房運転	5月18日まで8:00～20:00間のみ冷房運転 5月19日から24時間冷房運転	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	

2025年上半期3階(AUC-W31系統)ラット飼育実験区域 湿湿度データ

室名 (用途)	収集年／月	2025 / 4	2025 / 5	2025 / 6	2025 / 7	2025 / 8	2025 / 9	備考
		レコードポイント数(30分毎記録)	1440	1488	1440	1488	1488	
飼育室3 (ラット)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.9 – 27.1	20.8 – 25.7	22.3 – 23.7	22.6 – 23.7	22.6 – 23.7	22.8 – 23.8	
	室温中央値(°C)	22.9	23.0	23.1	23.2	23.3	23.3	
	室温最頻値(°C)	22.0	23.0	23.1	23.3	23.3	23.3	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.1 ± 1.2	23.0 ± 0.6	23.1 ± 0.2	23.2 ± 0.1	23.2 ± 0.2	23.3 ± 0.2	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	13 – 81	22 – 98	42 – 91	76 – 90	73 – 92	61 – 92	
	湿度中央値(%RH)	40	57	83	84	84	84	
	湿度最頻値(%RH)	36	56	86	86	85	86	
飼育室4 (ラット)	平均湿度(%RH)±標準偏差	44 ± 12	58 ± 16	80 ± 10	84 ± 3	84 ± 3	83 ± 5	
	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.9 – 26.9	20.9 – 25.4	22.1 – 23.4	22.2 – 23.1	22.1 – 22.9	22.1 – 22.9	
	室温中央値(°C)	22.8	22.9	22.8	22.6	22.5	22.6	
	室温最頻値(°C)	21.9	23.0	22.8	22.7	22.5	22.6	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.0 ± 1.1	23.0 ± 0.5	22.8 ± 0.1	22.6 ± 0.1	22.5 ± 0.1	22.6 ± 0.1	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	15 – 84	24 – 100	44 – 95	81 – 95	79 – 97	67 – 97	
	湿度中央値(%RH)	43	59	88	89	90	91	
飼育室5 (ラット)	湿度最頻値(%RH)	38	52	89	92	92	93	温湿度設定代表室
	平均湿度(%RH)±標準偏差	47 ± 13	61 ± 17	84 ± 11	89 ± 2	90 ± 2	90 ± 5	
	最低温度(°C)–最高温度(°C)	21.5 – 26.8	21.7 – 25.3	23.0 – 23.7	23.1 – 23.4	23.0 – 23.4	23.1 – 23.4	
	室温中央値(°C)	23.2	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	
	室温最頻値(°C)	22.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.2 ± 1.0	23.3 ± 0.4	23.3 ± 0.1	23.3 ± 0.0	23.3 ± 0.0	23.3 ± 0.0	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	13 – 79	22 – 97	41 – 90	75 – 89	72 – 90	62 – 91	
備考	湿度中央値(%RH)	40	56	83	83	83	84	
	湿度最頻値(%RH)	38	49	85	86	85	86	
備考	平均湿度(%RH)±標準偏差	44 ± 12	58 ± 16	79 ± 10	83 ± 2	83 ± 3	83 ± 5	
	4月7日～20日 7:00～19:00間のみ送風運転 4月21日から8:00～20:00間のみ冷房運転 5月19日から24時間冷房運転	5月18日まで8:00～20:00間のみ冷房運転 5月19日から24時間冷房運転	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)		

2025年上半期3階(AUC-W31系統)ラット飼育実験区域 湿湿度データ

室名 (用途)	収集年／月	2025 / 4		2025 / 5		2025 / 6		2025 / 7		2025 / 8		2025 / 9		備考
		レコードポイント数(30分毎記録)		1440		1488		1440		1488		1488		
特殊飼育室 (照明コントロール)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.3	– 24.9	21.4	– 24.4	22.5	– 24.2	23.5	– 24.6	23.9	– 24.7	23.2	– 24.6	
	室温中央値(°C)	22.0		22.6		23.4		24.3		24.4		24.1		
	室温最頻値(°C)	20.7		22.2		23.3		24.3		24.4		24.2		
	平均温度(°C)±標準偏差	22.0	± 1.1	22.7	± 0.5	23.4	± 0.4	24.3	± 0.2	24.3	± 0.2	24.0	± 0.4	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	27	– 70	28	– 79	47	– 83	71	– 79	69	– 79	59	– 81	
	湿度中央値(%RH)	40		52		75		75		75		76		
	湿度最頻値(%RH)	37		47		76		75		76		77		
X線CT実験室	平均湿度(%RH)±標準偏差	43	± 9	54	± 12	72	± 9	75	± 2	75	± 2	75	± 4	
	最低温度(°C)–最高温度(°C)	19.8	– 25.9	20.3	– 25.2	21.8	– 24.1	22.9	– 24.8	23.2	– 24.7	22.7	– 24.6	
	室温中央値(°C)	21.9		22.4		22.9		23.6		23.8		23.5		
	室温最頻値(°C)	22.0		22.1		22.8		23.5		23.6		23.8		
	平均温度(°C)±標準偏差	22.0	± 1.3	22.5	± 0.6	22.9	± 0.4	23.6	± 0.3	23.8	± 0.2	23.5	± 0.3	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	16	– 87	25	– 100	46	– 94	76	– 90	74	– 91	64	– 93	
	湿度中央値(%RH)	45		61		87		85		84		85		
化学物資暴露 飼育室	湿度最頻値(%RH)	40		61		89		86		83		86		
	平均湿度(%RH)±標準偏差	49	± 13	63	± 16	83	± 10	85	± 2	84	± 2	84	± 5	
	最低温度(°C)–最高温度(°C)	18.7	– 25.9	22.9	– 25.9	22.6	– 25.6	21.0	– 26.1	20.9	– 23.2	20.6	– 23.1	
	室温中央値(°C)	24.0		24.3		24.4		25.0		22.6		22.0		
	室温最頻値(°C)	24.2		24.3		24.8		22.7		22.6		22.6		
	平均温度(°C)±標準偏差	23.7	± 1.3	24.3	± 0.6	24.2	± 0.7	24.1	± 1.5	22.6	± 0.4	22.0	± 0.6	個別空調によるサポートあり
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	15	– 81	23	– 92	44	– 95	75	– 96	80	– 100	70	– 100	
備考	湿度中央値(%RH)	41		56		82		86		92		93		
	湿度最頻値(%RH)	35		58		84		90		95		95		
	平均湿度(%RH)±標準偏差	44	± 12	57	± 15	79	± 11	87	± 5	92	± 4	92	± 5	

4月7日～20日 7:00～19:00
間のみ送風運転
4月21日から8:00～20:00間
のみ冷房、夜間送風運転

5月18日まで8:00～20:00間
のみ冷房運転
5月19日から24時間冷房運転

冷房運転(24時間運転)

冷房運転(24時間運転)

冷房運転(24時間運転)

冷房運転(24時間運転)

2025年上半期4階(AUC-W42系統)マウス飼育実験区域 温湿度データ

室名 (用途)	収集年／月	2025 / 4	2025 / 5	2025 / 6	2025 / 7	2025 / 8	2025 / 9	備考
	レコードポイント数(30分毎記録)	1440	1488	1440	1488	1488	1440	
飼育室1 (マウス)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.5 – 27.5	21.7 – 25.7	22.8 – 23.6	23.0 – 23.9	22.9 – 23.8	22.9 – 23.8	
	室温中央値(°C)	23.0	23.1	23.2	23.4	23.4	23.3	
	室温最頻値(°C)	21.9	23.1	23.2	23.5	23.4	23.3	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.2 ± 1.3	23.2 ± 0.5	23.2 ± 0.1	23.4 ± 0.1	23.4 ± 0.1	23.3 ± 0.1	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	12 – 81	22 – 98	41 – 95	77 – 91	77 – 93	63 – 93	
	湿度中央値(%RH)	42	56	86	86	86	87	
	湿度最頻値(%RH)	42	51	89	86	86	88	
飼育室2 (マウス)	平均湿度(%RH)±標準偏差	44 ± 12	58 ± 16	82 ± 12	86 ± 2	86 ± 3	85 ± 6	
	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.7 – 27.7	21.5 – 25.7	23.0 – 24.0	23.0 – 23.4	23.0 – 23.4	23.0 – 23.4	
	室温中央値(°C)	23.1	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	
	室温最頻値(°C)	22.2	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.3 ± 1.3	23.3 ± 0.5	23.3 ± 0.1	23.2 ± 0.1	23.3 ± 0.1	23.3 ± 0.1	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	13 – 85	23 – 100	42 – 98	81 – 96	81 – 98	67 – 99	
	湿度中央値(%RH)	45	59	90	91	92	93	
飼育室3 (マウス)	湿度最頻値(%RH)	43	51	94	92	94	94	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	47 ± 12	61 ± 17	85 ± 12	91 ± 2	92 ± 2	91 ± 6	
	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.8 – 28.0	21.7 – 25.9	22.7 – 23.6	22.7 – 23.7	22.8 – 23.7	22.6 – 23.7	
	室温中央値(°C)	23.1	23.2	23.3	23.3	23.3	23.3	
	室温最頻値(°C)	22.2	23.2	23.3	23.2	23.4	23.3	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.3 ± 1.4	23.3 ± 0.5	23.3 ± 0.1	23.3 ± 0.1	23.3 ± 0.1	23.3 ± 0.1	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	11 – 79	20 – 92	39 – 91	75 – 88	75 – 88	60 – 90	
飼育室4 (マウス)	湿度中央値(%RH)	40	54	82	82	83	83	
	湿度最頻値(%RH)	40	53	85	82	83	83	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	42 ± 11	55 ± 15	78 ± 11	82 ± 2	82 ± 2	81 ± 5	
	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.6 – 27.9	21.5 – 25.7	22.9 – 23.8	22.9 – 24.1	23.0 – 24.0	23.0 – 24.0	
	室温中央値(°C)	23.1	23.3	23.4	23.6	23.6	23.6	
	室温最頻値(°C)	22.2	23.4	23.3	23.7	23.6	23.6	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.3 ± 1.3	23.3 ± 0.6	23.4 ± 0.2	23.6 ± 0.2	23.6 ± 0.2	23.5 ± 0.2	
備考	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	11 – 83	22 – 98	41 – 94	77 – 91	76 – 93	63 – 93	
	湿度中央値(%RH)	42	56	86	85	85	86	
	湿度最頻値(%RH)	42	49	89	85	85	86	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	44 ± 12	58 ± 16	81 ± 12	85 ± 2	85 ± 3	84 ± 5	
	4月7日～20日 7:00～19:00 間のみ送風運転 4月21日から8:00～20:00間 のみ冷房、夜間送風運転	5月18日まで8:00～20:00間 のみ冷房運転 5月19日から24時間冷房運転	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	

2025年上半期4階(AUC-W41系統)マウス飼育実験区域 温湿度データ

室名 (用途)	収集年／月	2025 / 4	2025 / 5	2025 / 6	2025 / 7	2025 / 8	2025 / 9	備考
	レコードポイント数(30分毎記録)	1440	1488	1440	1488	1488	1440	
飼育室5 (マウス)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.7 – 27.9	21.8 – 25.8	22.9 – 23.4	23.0 – 23.4	23.1 – 23.5	23.1 – 23.4	温湿度設定代表室
	室温中央値(°C)	23.2	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	
	室温最頻値(°C)	22.2	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.3 ± 1.3	23.3 ± 0.5	23.3 ± 0.0	23.3 ± 0.1	23.3 ± 0.1	23.3 ± 0.1	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	12 – 84	23 – 99	42 – 96	80 – 93	80 – 94	64 – 95	
	湿度中央値(%RH)	43	58	88	88	88	89	
	湿度最頻値(%RH)	43	57	91	89	89	90	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	45 ± 12	59 ± 16	83 ± 12	88 ± 2	88 ± 2	87 ± 5	
飼育室6 (マウス)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.6 – 27.8	21.4 – 25.8	22.7 – 23.7	22.7 – 23.6	22.8 – 24.6	22.9 – 24.0	
	室温中央値(°C)	23.0	23.2	23.2	23.1	23.2	23.3	
	室温最頻値(°C)	22.1	23.3	23.2	23.1	23.2	23.4	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.2 ± 1.3	23.3 ± 0.6	23.2 ± 0.1	23.1 ± 0.1	23.2 ± 0.1	23.3 ± 0.1	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	11 – 83	22 – 99	41 – 96	79 – 94	80 – 95	64 – 96	
	湿度中央値(%RH)	44	58	89	90	90	90	
	湿度最頻値(%RH)	45	56	92	91	91	92	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	46 ± 12	59 ± 17	84 ± 12	90 ± 2	90 ± 2	88 ± 6	
飼育室7 (マウス)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.8 – 27.5	21.5 – 25.6	22.7 – 23.6	22.8 – 23.6	22.9 – 24.1	22.9 – 23.7	
	室温中央値(°C)	23.1	23.3	23.3	23.2	23.4	23.4	
	室温最頻値(°C)	22.2	23.3	23.3	23.2	23.4	23.4	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.2 ± 1.3	23.3 ± 0.5	23.3 ± 0.1	23.2 ± 0.1	23.3 ± 0.1	23.4 ± 0.1	
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	12 – 85	24 – 100	42 – 98	81 – 96	81 – 98	66 – 98	
	湿度中央値(%RH)	46	59	91	92	92	93	
	湿度最頻値(%RH)	44	53	95	92	93	94	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	47 ± 12	61 ± 17	86 ± 12	92 ± 2	92 ± 2	91 ± 6	
備考		4月7日～20日 7:00～19:00 間のみ送風運転 4月21日から8:00～20:00間 のみ冷房、夜間送風運転	5月18日まで8:00～20:00間 のみ冷房運転 5月19日から24時間冷房運 転	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	冷房運転(24時間運転)	

2025年上半期5階(AUC-W51系統)マウス飼育実験区域 温湿度データ

室名 (用途)	収集年／月	2025 / 4		2025 / 5		2025 / 6		2025 / 7		2025 / 8		2025 / 9		備考	
		レコードポイント数(30分毎記録)		1440	1488		1440	1488		1488	1488		1440		
飼育室1 (マウス)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	20.6	– 27.1		21.5	– 25.6		22.7	– 23.7	23.1	– 23.8	22.9	– 23.9	23.1	– 24.1
	室温中央値(°C)	22.8			23.0			23.2		23.5		23.5		23.4	
	室温最頻値(°C)	22.9			23.1			23.4		23.5		23.6		23.4	
	平均温度(°C)±標準偏差	22.9	± 1.2		23.1	± 0.5		23.3	± 0.1	23.5	± 0.1	23.5	± 0.1	23.4	± 0.1
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	14	– 86		23	– 100		42	– 96	80	– 93	77	– 95	64	– 97
	湿度中央値(%RH)	45			58			88		88		88		90	
	湿度最頻値(%RH)	52			57			90		89		87		91	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	46	± 12		59	± 17		83	± 12	88	± 2	88	± 2	88	± 6
飼育室2 (マウス)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	21.2	– 27.8		22.0	– 26.2		23.2	– 24.1	23.3	– 24.1	23.1	– 24.3	23.3	– 24.0
	室温中央値(°C)	23.3			23.5			23.7		23.8		23.7		23.6	
	室温最頻値(°C)	23.4			23.5			23.6		23.8		23.7		23.6	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.5	± 1.2		23.6	± 0.5		23.7	± 0.1	23.8	± 0.1	23.7	± 0.1	23.6	± 0.1
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	12	– 82		22	– 99		41	– 95	80	– 92	76	– 94	64	– 95
	湿度中央値(%RH)	44			57			87		88		88		89	
	湿度最頻値(%RH)	36			57			90		88		88		91	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	45	± 12		59	± 17		82	± 12	87	± 2	88	± 2	87	± 6
飼育室3 (マウス) (温湿度設定室)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	21.1	– 27.9		21.8	– 26.1		23.0	– 23.4	23.0	– 24.0	23.0	– 23.5	23.1	– 23.4
	室温中央値(°C)	23.2			23.3			23.3		23.3		23.3		23.3	
	室温最頻値(°C)	23.3			23.3			23.3		23.3		23.3		23.3	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.4	± 1.2		23.4	± 0.5		23.3	± 0.0	23.3	± 0.0	23.3	± 0.0	23.3	± 0.0
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	14	– 88		23	– 100		41	– 100	85	– 97	79	– 99	65	– 100
	湿度中央値(%RH)	45			58			92		92		92		94	
	湿度最頻値(%RH)	37			58			94		93		91		94	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	46	± 13		60	± 18		86	± 13	92	± 2	92	± 2	92	± 6
飼育室4 (マウス)	最低温度(°C)–最高温度(°C)	21.5	– 27.8		22.1	– 25.9		23.1	– 23.6	22.8	– 23.8	22.5	– 23.6	23.1	– 23.6
	室温中央値(°C)	23.4			23.4			23.4		23.3		23.3		23.4	
	室温最頻値(°C)	22.5			23.4			23.4		23.3		23.3		23.4	
	平均温度(°C)±標準偏差	23.6	± 1.1		23.5	± 0.5		23.4	± 0.1	23.3	± 0.1	23.3	± 0.1	23.4	± 0.1
	最低湿度(%RH)–最高湿度(%RH)	12	– 79		21	– 96		39	– 92	79	– 90	75	– 91	62	– 92
	湿度中央値(%RH)	42			55			85		86		86		87	
	湿度最頻値(%RH)	48			55			88		86		86		88	
	平均湿度(%RH)±標準偏差	43	± 12		56	± 16		80	± 12	86	± 2	86	± 2	85	± 6
備考		4月7日～20日 7:00～19:00 間のみ送風運転 4月21日から8:00～20:00間 のみ冷房、夜間送風運転	5月18日まで8:00～20:00間 のみ冷房運転 5月19日から24時間冷房運転		冷房運転(24時間運転)		冷房運転(24時間運転)		冷房運転(24時間運転)		冷房運転(24時間運転)				